

Дом здравља „Врачар“  
Бојанска бр. 16  
Број:02/2183/3  
Датум:22.12.2014 године

На основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012)

### **1) Питање понуђача**

„Finish Deal” д.о.о, ул. Војислава Илића 12,Београд, везано за јавну набавку радова број 33-2014 – Санација крова изнад службе за здравствену заштиту деце при Дому здравља „Врачар"- радови на хидроизолацији.

Poštovani,

Uvidom u stanje objekta prilikom obilaska lokacije, imali bih smo nekoliko predloga vezano za tehničke karakteristike u konkursnoj dokumentaciji, a vezano za odabir materijala.

Predlozi zašto je bolje raditi sa poliuretanom-tipa ISOFLEX-PU 500(poliuretanska, hidroizolaciona, tečna membrana za terase, krovove itd.) ili slično, nego sa PVC membranom:

- Previše ima prodora koji ne mogu da se obrade sa membranom(ventilacija, useci oko zidova i stubova, detalji oko limenih okapnica).
- Membrana se ne lepi za podlogu.
- Poliuretanom bi se premazali i zaštitili betonski elementi, preko kojih je predviđen lim. Estetski i tehnički je bolje da se radi premaz preko tih betonskih elemenata pošto su nepravilnog(lučnog) oblika.
- Poliuretan se proizvodi u beloј i sivoј boјi, tako da ako se radi u beloј boјi odbija sunčeve zrake i manje se zagreva prostor ispod ravnog krova.
- Pre samog nanošenja poliuretana potrebno je uraditi pripremu reparaturnim melterima i da se pregleda stara hidroizolacija i uklone njeni trošni i odlepljeni delovi.
- Sanirati ili postaviti nove dimnjake i kape na stubovima.

- Materijali za sanaciju bet. elemenata su-ferroseal-cementni premaz za zaštitu armature i megacret 10 ili 40-reparaturni malter ojačan vlaknima.
- Poliuretanska hidroizolacija je idealna hidroizolacija za ravne krovove, takode je idealno rešenje za premaz preko starih bitumenskih ili EPDM membrana.
- Pogodan je za zelene krovove, krovove bez nagiba, trpi led na sebi, stajacu vodu, odlično vezeuje za sve vrste podloga.
- Molimo Vas da nam odgovorite da li ovo predloženo rešenje odgovara Vašim zatevima za izradu hidroizolacije?

У складу са чланом 63 став 3 да је се

### **Одговор Наручиоца**

Поштовани,

Наручилац је технички део конкурсне документације за ЈН 33-2014 - Санација крова изнад службе за здравствену заштиту деце при Дому здравља „Врачар“- радови на хидроизолацији, изradio на основу Пројекта за Санацију крова изнад службе за здравствену заштиту деце при Дому здравља „Врачар“- радови на хидроизолацији, који је пратећи део конкурсне документације за ЈН 33-2014, којим је предвиђена монтажа – хидроизолације типа ПВЦ мембране. У складу са горе наведеним Наручилац није у могућности да врши измене типа хидроизолације и остаје при условима који су прецизирани конкурсном документацијом за ЈН 33-2014.

Наручилац ће на Порталу јавних набавки и на сајту Дома здравља „Врачар“ објавити Питања и одговори за ЈН 33-2014- Санација крова изнад службе за здравствену заштиту деце при Дому здравља „Врачар“- радови на хидроизолацији.

Комисија за јавну набавку ЈН 33-2014